



STADT RADEBEUL

- DER OBERBÜRGERMEISTER -

X	Beschlussvorlage
	Mitteilung über Eilentscheidung
	Informationsvorlage

Vorlagenr.: BKSA 10/07 – 04/09

Gremium: BKSA

federführendes Amt: Bildung, Jugend und Soziales

Stand des Verfahrens:					
Gremium:	BKSA		Sitzungstermin:	23.10.2007	
Beratungsstatus:	X	zur Beschlussfassung	Öffentlichkeit:	X	öffentlich
		zur Vorberatung			nichtöffentlich

Beschlussfassung:					
abgestimmt am:	23.10.2007	ausgefertigt am:	24.10.2007		
stimmberechtigte Mitglieder:			11		
davon anwesend:	10	Nichtteilnahme:	0		
dafür:	10	dagegen:	0	Enthaltungen:	0



Gegenstand der Vorlage:

Baukostenzuschuss für die Kindertagesstätte Riesestraße 3

Beschlussvorschlag:

Der BKSA vom 23.10.2007 beschließt die Förderung der Kindertagesstätte Riesestraße 3 in Trägerschaft des Diakonischen Werkes - Stadtmission Dresden für die Beseitigung bauseitiger Mängel aus der Brandverhütungsschau in Höhe von 75% der Gesamtkosten, maximal jedoch 7.100 €.

bisheriger und weiter vorgesehener Verfahrensgang:							
<i>Gremium</i>	<i>Datum</i>	<i>ö./nö.</i>	<i>Beratungsempfehlung</i>			<i>Änderung Beschlussvorschlag</i>	
			<i>einstimmig</i>	<i>mehrheitlich</i>	<i>abgelehnt</i>	<i>ja</i>	<i>nein</i>
BKSA	23.10.2007	ö	x			x	

rechtliche Grundlagen:

SächsKitaG

Angabe der finanziellen Auswirkungen:

finanzielle Auswirkungen:	X	ja		nein	
Gesamtkosten der Maßnahme:	9.621,39 €				
ggf. Gesamtkosten des Teilloses:					
Finanzierung:					
HHSt	Bezeichnung	Betrag	planmäßig	üpl	apl
einnahmeseitig:					
ausgabeseitig:					
47000.98470 <i>22.10.07</i>	Investitionszuschuss freie Träger	7.100€	X		
Folgekosten:					
Vermögenshaushalt:	nein	Verwaltungshaushalt: (jährlich)		nein	
Bemerkungen:					
Bestätigung:	Mitzeichnung federführendes Amt:	<i>Eger</i>	Datum:	24.10.07	
	Mitzeichnung Geschäftsbürgermeister:	<i>Wendisch</i>	Datum:	25.10.07	
	Mitzeichnung Kämmereiamt:	<i>Wendisch</i>	Datum:	25.10.07	



Wendsche

Begründung:

Am 19.07.2007 fand in der Kindertagesstätte Riesestraße 3 eine Brandverhütungsschau statt. Unter anderem wurden folgende Mängelbeseitigung gefordert:

- „Die Tür vom Treppenhaus zum Keller ist durch eine feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür (T30 RS) zu ersetzen.“
- „Der Bereich der Holzbalkendecke im Kellergeschoss ist auf eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten (F 90) zu ertüchtigen.“

Für die Beseitigung der Mängel übernimmt das Diakonische Werk – Stadtmission 25% der Kosten.

Die Maßnahme ist erforderlich, um die geforderte Sicherheit zu gewährleisten.

Anlagen: 5